


TEMPOMATIC MIX 3
Artikelnummer: DB492006

	Beskrivning	Art-nr
	Sensor Magnetventil Temperaturvred	DB 490446 DB 479646 DB 700MCP

Instruktion för utbyte av sensor, magnetventil och temperaturvred

- Stäng av inkommande vatten.
- **För sensorbyte:**
- Demontera sensortoppen med hjälp utav insexnyckel.
- Koppla loss sensorn från magnetventilen.
- Koppla ihop den nya sensorn med magnetventilen.
- Återmontera sensortoppen.
- **För byte av magnetventil:**
- Demontera sensorn enligt ovan.
- Skruva ur magnetventilen med hjälp av hyllsnyckel.
- Återmontera nya magnetventilen.
- Anslut och återmontera sensortoppen.
- **För byte av temperaturvredet:**
- Skruva ur insexskruven på blandarens baksida.
- Dra ur temperaturvredet.
- Tryck i det nya vredet och skruva tillbaka skruven.